

Gehäusekennwerte X-CASE

nach EN 1886

Folgende Gehäusekennwerte wurden vom TÜV München an der Modellbox gemessen:

Bezeichnung	Klasse
Thermische Isolierung	T2
Wärmebrückenfaktor	wahlweise TB5, TB3 oder TB2
Gehäuseleckage (–400 Pa / +700 Pa)	L1
Filterbypassleckage (± 400 Pa)	F9
Durchbiegung (– 1000 Pa)	D1

Stand: 20.05.2010